

Fractievoorzitter FVD  
T.a.v. mevrouw F. Verloop  
Per email verstuurd

Stadhuisplein 1  
Postbus 13  
2400 AA Alphen aan den Rijn  
Telefoon: 14 0172  
E-mail: [gemeente@alphenaanrijn.nl](mailto:gemeente@alphenaanrijn.nl)  
Website: [www.alphenaanrijn.nl](http://www.alphenaanrijn.nl)

Zaaknummer  
3336682

Datum  
14 mei 2024

Contactpersoon  
O. Hoogerdijk

Team Beleid Openbare Ruimte

Onderwerp  
Beantwoording aanvullende artikel 40 vragen  
zonnepanelen Maximabrug

Geachte mevrouw Verloop,

U heeft aanvullende vragen gesteld over de stand van zaken t.a.v. de zonnepanelen bij de Maximabrug. Onderstaand treft u de beantwoording aan van uw vragen.

**1. Wanneer is de offerte aangevraagd door het college? Graag een antwoord met een datum.**

Er zijn drie offertes uitgevraagd bij twee verschillende bedrijven. De eerste twee offertes voldeden niet aan de verwachtingen, waarvan de laatste in februari 2024 is ontvangen. Met een derde partij is nu een onderzoek uitgevoerd van het doormeten van de zonnepanelen (functioneren ze nog) en het type bevestiging van de bestaande zonnepanelen.

Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en de resultaten worden gedeeld met de raad. De offerte voor herstel bedraagt nu 130.000 euro excl. BTW

**2. Is het een wens van het college om de vervanging in 2024 te realiseren of is het een harde eis?**

De verwachting is dat we in 2024 het werk hebben uitgevoerd.

**3. Gaan de kosten van de vervanging zoals beschreven in scenario 2 in de collegebrief van 14 juli 2023 omlaag door deze aanpassing? (In het scenario werd uitgegaan van totale vervanging van de panelen)**

Naar aanleiding van het onderzoek is een definitieve offerte worden ingediend. In de raadsbrief staat beschreven dat scenario 2 uitgevoerd kan worden voor 78.500 euro excl. BTW en excl. afvoeren installatie. De totale kosten zijn nu geoffreerd op 130.000 euro excl. BTW. De extra kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door prijsstijging, een grotere hoeveelheid beschadigde panelen en de kosten voor het afvoeren van kapotte panelen.

- 4. Wij zouden graag weten wat de extra kosten voor 2023 waren (dat zou nu bekend moeten zijn). Daarnaast willen wij weten wat de kosten tot en maart 2024 zijn geweest.**

De jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen is ongeveer 80.000 kWh (door leeftijd van de panelen neemt de opbrengst in 25 jaar langzaam af). Afhankelijk van de energieprijzen levert dit jaarlijks een besparing van ca. 30.000 euro op.

- 5. Is er na de collegebrief daadwerkelijk een onderzoek geweest naar de mogelijkheid om de kosten te kunnen verhalen? En zo ja wat is er uit het onderzoek gekomen?**

De aangebrachte schade lijkt te zijn veroorzaakt door onderhoudswagen(s). Een aantal zonnepanelen en waterdichte deksel van de putten met de besturingskasten zijn kapot gereden. Hierdoor is er ook weer waterschade ontstaan. De kans is nihil dat wij de kosten ergens kunnen verhalen. De kapotte zonnepanelen zijn geleverd door een partij die inmiddels failliet is. Een en ander is ook terug te vinden in het rapport dat wordt aangeleverd met de raadsinformatiebrief.

- 6. Wordt er intern nog gekeken naar waarom er pas actie werd ondernomen om de installatie weer werkend te krijgen toen hier vragen over kwamen van uit RijnGouwelokaal naar aanleiding van een artikel in het AD?**


Er zijn twee hoofdoorzaken te benoemen:

- Het uitzoeken van het niet goed functioneren van de zonnepanelen (als gevolg van schade en rietgroei) en het komen tot mogelijke oplossingen, zodat de herstelde zonnepanelen blijvend functioneren en niet op korte termijn weer niet goed werken;
- Het wisselen van personeel heeft ertoe geleid dat e.e.a. langer is blijven liggen dan gewenst.

Het klopt dat het herstel lang heeft geduurd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,  
de secretaris,



drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

de burgemeester,



mr. drs. J.W.E. Spies